

Condomínio Geral do Bracuhy - CGB

Resultado mensal da qualidade da água

Mês/ano: Setembro de 2013

Controle de Qualidade da Água																				
PARÂMETRO	TURBIDEZ (UT)				pH				COR (uH)				CLORO RESIDUAL (mg/l)				COLIMETRIA			
Valores máximos permitidos	água de superfície VMP = 5,0 UT				Valores recomendados:				Máximo de 15 uH				Mínimo de 0,2 mg/l				Coli. total e <i>E. coli</i>			
					entre 6,0 e 9,5								Máximo de 5,0 mg/l				Ausência em 100ml de amostra			
Ponto de amostragem	Amostras realizadas	Fora do padrão	Turbidez média	Turbidez máxima	Amostras realizadas	Fora do padrão	pH mínimo	pH máximo	Amostras realizadas	Fora do padrão	Cor média	Cor máxima	Amostras realizadas	Amostras < 0,2 mg/l	CR médio	CR mínimo	Amostras realizadas	Positivas para Coli total	Positivas para <i>E. coli</i>	
ETA	376	0	1.45	4.76	376	0	6.8	7.8	376	0	6.47	15	376	0	1.65	1.0	4	0	0	
Rede de Distribuição	34	0	1.49	3.91	34	0	6.8	7.6	34	0	6.5	10	34	0	1.5	0,8	4	0	0	