

Condomínio Geral do Bracuhy - CGB

Resultado mensal da qualidade da água

Mês/ano: Janeiro de 2014

Controle de Qualidade da Água																				
PARÂMETRO	TURBIDEZ (UT)				pH				COR (uH)				CLORO RESIDUAL (mg/l)				COLIMETRIA			
Valores máximos permitidos	água de superfície VMP = 5,0 UT				Valores recomendados: entre 6,0 e 9,5				Máximo de 15 uH				Mínimo de 0,2 mg/l Máximo de 5,0 mg/l				Coli. total e <i>E. coli</i> Ausência em 100ml de amostra			
	Ponto de amostragem	Amostras realizadas	Fora do padrão	Turbidez média	Turbidez máxima	Amostras realizadas	Fora do padrão	pH mínimo	pH máximo	Amostras realizadas	Fora do padrão	Cor média	Cor máxima	Amostras realizadas	Amostras < 0,2 mg/l	CR médio	CR mínimo	Amostras realizadas	Positivas para Coli total	Positivas para <i>E. coli</i>
ETA	370	56	2.75	15.7	370	0	6.8	7.6	372	53	10.6	30	372	0	1.99	1.5	5	0	0	
Rede de Distribuição	31	4	2.55	9.33	31	0	6.8	6.8	31	6	11	30	31	0	1.56	1	5	0	0	

Controle de Qualidade (análises semestrais)												
PARÂMETRO	ALCALINIDADE	SALINIDADE	Ferro	pH	Cor	Turbidez	Dureza Total	Cloretos	condutividade	STD	Coli. Totais	E. Coli
PONTO DE AMOSTRAGEM												
ÁGUA BRUTA (CAPTAÇÃO)	17.51	0	0.1	6.8	<15	5.13	33.2	0	13.4	6.59	> 2400	> 2400
SAÍDA DA ETA	9.27	0	0.1	6.7	<15	4.57	13.41	0	60.3	29.9	-	-
PROX. RUA DOURADO	8.92	0	0.1	6.8	<15	1.30	12.95	0	62.1	30.7	-	-

obs: As análises físico químicas realizadas no ponto de captação (água bruta), não é exigência da legislação vigente, contudo efetuamos visando conhecer a água tratada. Quant aos demais pontos (água tratada), os resultados encontram-se dentro dos valores máximos permitidos, no entanto só exigida na saída da ETA.

